



OGÓLNOPOLSKIE  
TOWARZYSTWO  
OCHRONY PTAKÓW



ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy, tel.: +48 22 761 82 05, e-mail: [biuro@otop.org.pl](mailto:biuro@otop.org.pl), [www.otop.org.pl](http://www.otop.org.pl)

Marki, dnia 02.11.2021 r.

Zamawiający:

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy,

**W związku z otrzymaniem pytań w dniu 02 listopada 2021 r. w sprawie Zapytania ofertowego nr 545/2021/11 poniżej przedstawiamy odpowiedzi:**

**Pytanie:**

Firma XXX z siedzibą w: YYY z uwagi na problem z zakupem wymaganego materiału, tj. **tarcicy dębowej o długości aż 9m**, zwraca się z zapytaniem czy w trakcie realizacji zadania możliwe będzie zastosowanie technologii pali łączonych aby osiągnąć wymaganą długość pali kierujących?

**Odpowiedź OTOP:** w odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 2.11.2021r. informujemy:

- W projekcie nie występują pale kierujące długości 9m. Najdłuższe pale mają długość 6,35m. W związku z powyższym nie dopuszcza się wykonania pali łączonych.
- Zwracamy uwagę, że istnieją w projekcie barierki oraz oczep o długości 9,5m. W przypadku tych elementów dopuszcza się wykonanie konstrukcji z elementów krótszych, łączonych na nakładkę, przy założeniu, że łączenia będą wykonane na palach kierujących bądź słupkach. Do łączenia oczepu należy wykorzystać śruby z nakrętkami o średnicy min. M16, zaś dla poręczy o średnicy min. M8.